

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: eteo3709@burnet.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА
671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Строительная, д. 42
тел: (30136) 4-10-11

Акт № 129
обследования

« 23 » октября 20 13 г.

п. Заиграево

(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Главным государственным инспектором по пожарному надзору Заиграевского района

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

Майором внутренней службы Стариковым Дмитрием Юрьевичем

пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. « 23 » октября 20 13 г. по 10 ч. 20 мин.

« 23 » октября 20 13 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального автономного образовательного

(наименование объекта

учреждения дополнительного образования детей «Онохойский Дом детского творчества»

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: 671300, Республика Бурятия, Заиграевский район,

п. Онохой ул. Серова, 9.

Директор МАОУ ДОД «Онохойский дом детского

при обследовании совместно с: творчества»

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

Потемкиной Натальей Эдуардовной

имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: объект надзора по улице

((функциональное назначение объекта (зданий

Серова, 9, представляет собой двухэтажное здание, четвертой степени

и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

огнестойкости, 1957 года постройки, здание Г-образной формы, размером 13,55*11,06+37,37*9,55+9,17*2,8; веранда размером 5,05*2,05

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

метров (общей площадью 542,8 кв.м.), с внутренней стороны стены здания оштукатурены,

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости

перегородки стен деревянные, оштукатурены с обеих сторон, деревянное потолочное

строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и

перекрытие оштукатуренное, кровля двухскатная по деревянной обрешетке, покрытая металочерепицей. Снаружи здание покрыто металлопрофилем.

функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и

отопление водяное, центральное, освещение электрическое. Произведен замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети (Протокол № 360, № 361, № 362, № 363 от 23.03.2013 г.). Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией

выполненные режимные мероприятия)

(СОУЭ 2 типа) с выводом сигнала на контрольно-приемный прибор, в помещение диспетчерского пункта, в здании дополнительного образовательного учреждения (договор на обслуживание № 52-ТЭО от 01.10.2012 года). Максимальное одновременное количество людей находящихся в помещениях МАОУ ДОД Онохойской дом детского творчества – 77 человек (60 детей и 17 человек обслуживающего персонала). Эвакуационные пути и двери 4-х эвакуационных выходов соответствуют требованиям ППР.

В пятидесяти метрах от здания Детской школы искусств, расположен 1 пожарный гидрант. Выполнение мероприятий по организации противопожарного режима организовано на основании ежегодного приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
-	Нарушений требований и норм пожарной безопасности не выявлено	-

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МАОУ ДОД Онохойской ДТ

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Потемкина Наталья Эдуардовна

инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 23 » октября 20 13 г.

Потемкина
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МАОУ ДОД Онохойской ДТ

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Потемкина Наталья Эдуардовна

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального

предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Потемкина
(подпись)

Здание МАОУ ДОД «Онохойской Дом детского творчества»

Вывод по результатам обследования: соответствует требованиям пожарной безопасности для образовательной деятельности.

« 23 » октября 20 13 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

Заиграевского района, по пожарному надзору

инспектора по пожарному надзору)

майор внутренней службы Стариков Д.Ю.

« 23 » октября 20 13 г.

